

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Здобувнів
(місце складання)

№ 269

від «21» 04 2026 року

Відповідно до договору від 01.01.2024 року № Р69/100/131/ТОВ БСГ/269,
працівником(ами) виконавця Здобувнівська дільниця Тівненської філії ТОВ «ГРМУ»
м-р Сироткин М.В.; с-р Мандзик Ю.Р. с-р Савчук Т.В. с-р Александрук В.А.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ 38 вул. Микільська

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Потрібно покриття лакофарбове покриття на газопроводі
- 2) Відсутній акт ДВК
- 3) Кабеле на газопроводі

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Покрити лакофарбове покриття на газопроводі
Надати акт ДВК - термін 1 місяць
Від'єднати кабель від газопроводу

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0985025040

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

м-р Сироткин М.В. 21.04.26р.
(прізвище, ім'я та по батькові) (дата)
(за наявності), підпис)

21.04.26р.
(прізвище, ім'я та по батькові) (дата)
(за наявності), підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)