

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Золотурків
(місце складання)

№ 271

від « 07 » 05 2026 року

Відповідно до договору від 01.01.2024 року № РРФ/100/13.1/ТОВ ВБСТ/271,
працівником(ами) виконавця Золотурківська дімлінія Рівненської філії ТОВ "ГРМУ"
м.р. Сироткін М.В., с.р. Мачарук Ю.Р., с.р. Савчук Р.В., с.р. Александрович В.А.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ 44 вул. Шкільна

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Потрібно поновити лапдарське покриття на газопроводі
- 2) Кабель на газопроводі
- 3) Відсутній сент ДВК

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Поновити лапдарське покриття на газопроводі
Від'єднати кабель від газопроводу
Надати сент ДВК - нарізати тросом

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) 098 502 5040

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

м.р. Сироткін М.В. 07.05.26р.
(прізвище, ім'я та по батькові) (дата)
(за наявності), підпис)

07.05.26р.
(прізвище, ім'я та по батькові) (дата)
(за наявності), підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)