

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Золотийків
(місце складання)

№ 286

від «09» 06 2026 року

Відповідно до договору від 01.01.2024 року № РВР/100/13.1/ТОВ ВБСГ,
працівником(ами) виконавця Золотийківська дільниця Рівненської філії ТОВ
ПРМУ "м-р Сероткін М.В., с-р Мачолюк Ю.Р., с-р Савчук Р.В., с-р Александрук В.В."
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ 32, вул. Молодіжна, с-ще Квасилів.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Потрібно поновлення напоярбове покриття на газопроводі.
- 2) Відсутність акту ДВК.
- 3) Надолік на газопроводі

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Становити напоярбове покриття на газопроводі.
Надати акт ДВК - термін 1 місяць.
Відремонтувати надолік від газопроводу

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0985025040

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

м-р. Сероткін М.В. 09.06.26р.
(прізвище, ім'я та по батькові (дата)
(за наявності), підпис)

09.06.26р.
(прізвище, ім'я та по батькові (дата)
(за наявності), підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)