

Додаток 3  
до Порядку технічного обслуговування  
внутрішньобудинкових систем газопостачання  
у багатоквартирному будинку  
(пункт 6 розділу III)

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

м. Золотийків  
(місце складання)

№ 288 від « 03 » 06 20 26 року

Відповідно до договору від 01.01.2024 року № РВР/100/13.1/ТОВ ВБСГ/288,  
працівником(ами) виконавця Золотийківська гілка ДП Рівненської області ТОВ ПРЧУ  
м.р. Сиротенко М.В., м.р. Магаришук Ю.Р., м.р. Савчук Р.В., м.р. Алексондр Р.В.  
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),  
№ 1, вул. Рівненська, с-ще Квасилів

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Потрібне покриття покриву на газопроводі
- 2) Наростає акт ДВК
- 3) Кабель на газопроводі

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення  
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Покриття покриву на газопроводі.  
Наростає акт ДВК - термін 1 місяць  
Відокремити кабель від газопроводу

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0985025040

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного  
підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

м.р. Сиротенко М.В. 03.06.26р.  
(прізвище, ім'я та по батькові) (дата)  
(за наявності), підпис)

03.06.26р.  
(прізвище, ім'я та по батькові) (дата)  
(за наявності), підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),  
підпис замовника)