

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Зробукиб
(місце складання)

№ 289 від «09» 06 2026 року

Відповідно до договору від 01.01.2024 року № РВР/100/13.1/ТО ВБСГ/289
працівником(ами) виконавця Зробукибська філія мережі Рівненської області ТОВ
ГРМУ "м.р.Сироткін М.В./Мандзюк Ю.Р.с.р.Савчук Р.В.с.р.Александрчук В.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ 2, вул. Рівненська, с-ще Квасилиб

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Потребують поновлення лакофарбове покриття на газопроводі
- 2) Відсутній акт РВК
- 3) Кабель на газопроводі

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Як поновити лакофарбове покриття на газопроводі
Надати акт РВК - термін 1 місяць
Відсутній кабель від газопроводу

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0985025040

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

м.р.Сироткін М.В. 09.06.26
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

09.06.26
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)