

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с-ще Мізот
(місце складання)

№ 293 від «03» 09 2026 року

Відповідно до договору від 01.01.2024 року № РВР/100/13.1/70 ВБСГ/293
працівником(ами) виконавця Зробиївська ділянка Рівненської міст. РМЧУ
м.р. Сероткін М.В., м.р. Махриш Ю.Р., м.р. Савчук Р.В., м.р. Александрук
(найменування суб'єкта господарювання — виконавці робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності)) вул. Дубенська

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 8.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Витребує поновлення лакофарбове покриття на газопроводі
- 2) Висудити акт РВК
- 3) Наклеїти кабель на газопроводі

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Покласти лакофарбове покриття на газопроводі.
Надати акт РВК - термін 1 місяць
Висудити кабель від газопроводу

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0985025040

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

м.р. Сероткін М.В. 03.09.26р. 03.09.26р.
(прізвище, ім'я та по батькові) (дата) (прізвище, ім'я та по батькові) (дата)
(за наявності), підпис) (за наявності), підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)