

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Жорень № 31 від «27» 04 2026 року
(місце складання)

Відповідно до договору від 01.01.2024 року № РВФ/100/13.4/ТОВ ВБСГ/31,
працівником(ами) виконавця Рівненське офіційне ТОВ "ГРМУ" мейстер Жижинський І.С.
експерт Роменюк В.М., експерт Акимук Р.Р.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ 4, вул. Стефаноса сирська, м. Жорень.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Погоршене лако-фарбове покриття
- 2) Частково відсутній доступ до віскл. ч/м стіною утепл. матеріалом
- 3) Присутні замикані кранів, які РВК не передані для ознайомл.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: —

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1 Оновити ЛФП та окрасити ГП вір замикані кранів
- 2 Забезпечити доступ до віскл. ч/м стіною
- 3 Об'єктивні РВК та передати які для ознайомлення

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) —

Контактний робочий телефон представника виконавця —

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Жижинський І.С. 27.04.2026
(прізвище, ім'я та по батькові) (дата)
(за наявності), підпис)

(прізвище, ім'я та по батькові) (дата)
(за наявності), підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)