"ЗАТВЕРДЖЕНО"

_____

«___» _____ 20___р.

# Акт

## про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО житловий багатоквартирний будинок

(найменування об'єкта)

«04» 08 20 26 р.

Бригада у складі майстер Ткач М.О., слюсар Антосюк С.М., слюсар Гутник В.П.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)_____

склала цей акт у тому, що на об'єкті житловий багатоквартирний будинок с. Війнця, вул. Якимчука, 1

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: ф50 - 21м; ф40 - 38м; ф15 - 6м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

кран: корковий : ф40 - 1шт; ф15 - 8шт

( запірна арматура )

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1.Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; проведено
- ліквідація виявлених витоків газу; ліквідовано витік газу на контргайці ф40 - 1шт

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; проведено

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; виконано

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано, крани змащено

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; виконано

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; виконано

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; ----

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами.проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: пошкоджене лакофарбове покриття ввідного газопроводу
електрокабелі прокладені не у захищених гофрах
відсутні акти на димовентиляційні канали

Виписано попередження:

| | | |
|---|---|---|
| Майстер ВБГО | Ткач М.О. | |
| | (прізвище, ініціали) | (підпис) |
| Члени бригади | Антосюк С.М. | |
| | (прізвище, ініціали) | (підпис) |
| | Гутник В.П. | |
| | (прізвище, ініціали) | (підпис) |
| | | |
| | (прізвище, ініціали) | (підпис) |
| | | |

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа

(прізвище, ініціали) (підпис)