"ЗАТВЕРДЖЕНО"

_____

«___» _____ 20___р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО житловий багатоквартирний будинок

(найменування об'єкта)

«13» 08 2026 р.

Бригада у складі майстер Ткач М.О., слюсар Антосюк С.М., слюсар Іщук Н.В.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)_____

склала цей акт у тому, що на об'єкті житловий багатоквартирний будинок с. Бакіїма, вул. Шкільна, 3

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø40 - 26м; Ø25 - 15м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

кран кульовий: Ø40 - 1шт; Ø25 - 4шт; Ø15 - 8шт

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1.Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; проведено
- ліквідація виявлених витоків газу; ліквідовано викид газу на контргайці Ø40 - 1шт

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; проведено

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; виконано

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано, крани змащено

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; виконано

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; виконано

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; ----

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами.проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: пошкоджене лакофарбове покриття ввідного газопроводу
електрокабелі прокладені не у захищених гофрах
відсутні акти на димовентиляційні канали

Виписано попередження:

Майстер ВБГО Ткач М.О. _____
(прізвище, ініціали) (підпис)

Члени бригади Антосюк С.М. _____
(прізвище, ініціали) (підпис)

Іщук Н.В. _____
(прізвище, ініціали) (підпис)

_____ _____
(прізвище, ініціали) (підпис)

_____ _____

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа _____ _____
(прізвище, ініціали) (підпис)