"ЗАТВЕРДЖЕНО"

_____

«___» _____ 20___р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО житловий багатоквартирний будинок

(найменування об'єкта)

«18» 08 2026 р.

Бригада у складі майстер Ткач М.О., слюсар Антосюк С.М., слюсар Іщук Н.В.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)_____

склала цей акт у тому, що на об'єкті житловий багатоквартирний будинок с. Береги, вул. Шкільна, 13

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: ф 32 – 12м; ф 25 - 4м; ф 20 - 12м; ф 15 – 15м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

кран корковий: ф 32; ф 25 - 4шт; ф 15 - 4шт

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1.Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; проведено
- ліквідація виявлених витоків газу; ліквідовано витік газу на контргайці ф32 - 1шт; муфті ф32 - 1шт

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; проведено

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; виконано

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано, крани змащено

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; виконано

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; виконано

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; ----

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: пошкоджене лакофарбове покриття ввідного газопроводу
електрокабелі прокладені не у захищених гофрах
відсутні акти на димовентиляційні канали

Виписано попередження:

Майстер ВБГО	Ткач М.О. (прізвище, ініціали)	(підпис)
Члени бригади	Антосюк С.М. (прізвище, ініціали)	(підпис)
	Іщук Н.В. (прізвище, ініціали)	(підпис)
	(прізвище, ініціали)	(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа _____ _____
(прізвище, ініціали) (підпис)